

【申請場所】

【指定工事店名】

1	排水設備確認申請書に記入漏れはありませんか？(表裏ともに太枠の中を記入)	はい	いいえ
2	合流区域ですか？分流区域ですか？	合流	分流
3	汚水は赤、雨水は緑で記入していますか？	はい	いいえ
4	狛江市まちづくり条例の対象物件ですか？	はい	いいえ
5	前面道路は公道ですか？私道ですか？	公道	私道
6	公共ますは新設しますか？それとも、既設ますを使用しますか？	新設	既設
7	汚水と雨水が合流するところにトラップはついていますか？	はい	いいえ
8	水洗便所からの汚水が流入する最初の会合点のますに3cmステップはついていますか？	はい	いいえ
9	公共ますから宅内最終ますまでストレートで接続されていますか？	はい	いいえ
10	雨樋及び地中からの施工延長は正しく設計されていますか？ φ 50mm→1mまで(雨樋) φ 75mm→1m以上3m以下(雨樋、地中) φ 100mm→3m以上(雨樋、地中)	はい	いいえ
11	狛江市下水道条例に適合した管径と勾配になっていますか？ (例：排水面積150㎡、排水人口4人の場合、管径φ 100 勾配2/100)	はい	いいえ
12	排水管渠の起点、屈曲点、及び会合点、 排水管渠の管径又は内のり幅及び勾配の変化する箇所にはますが設置されていますか？	はい	いいえ
13	排水管渠の延長が、管径又は内のり幅の120倍を越えない範囲 (公共ますと宅地内最終ますとの距離は60倍以内)にはますは設置されていますか？	はい	いいえ
14	ます・管の情報は漏れなく全て記入されていますか？	はい	いいえ
15	浸透施設のオーバーは接続されていますか？(分流地域で公共雨水ますがない場合を除く)	はい	いいえ
16	宅内の雨水ますには15cm以上の泥溜めがついていますか？	はい	いいえ
17	雨水流出抑制施設(雨水浸透ます等)は設置してありますか？	はい	いいえ
18	狛江市まちづくり条例の対象区域内に条件どおりの雨水流出抑制施設を設置済みですか？ また、有効に利用されていますか？(狛江市まちづくり条例の開発行為にかかるもの)	はい	いいえ
19	グリストラップは設置しますか？(東京都下水道条例施行規則第三条の二にかかるもの)	はい	いいえ
20	グリストラップを設置する場合、構造図、仕様書等は添付されていますか？	はい	いいえ
21	排水ヘッダーは設置していますか？(事前打合わせ議事録添付)	はい	いいえ
22	排水ヘッダーの設置にあたり、(東京都排水設備要綱(平成23年3月)76ページ参照) 設置上の注意、排水ヘッダー選定の条件を厳守した製品の選択を行なっていますか？	はい	いいえ
23	ディスポーザ排水処理システム(適合品)を設置しますか？	はい	いいえ
24	ディスポーザ排水処理システム(適合品)の事前打ち合わせ、届出書の提出を行なっていますか？	はい	いいえ
25	潜熱回収型ガス給湯器のドレン排水は汚水系統へ排出されていますか？	はい	いいえ
26	上記の質問で『いいえ』の場合で、潜熱回収型ガス給湯器のドレン排水を雨水系統へ排出される場合は、一般財団法人 日本ガス機器検査協会(JIA)の認証機器を設置しますか？	はい	いいえ

【確認者】