狛江市内公共施設の太陽光発電システムにおける発電量

令和7年度　　単位　kWh

No	施設名	総容量(kW)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	施設小計
1	駒井保育園	10	504.0	612.0	466.0	525.0	510.0	504.0	292.0	341.0					3,754.0
2	庁舎	20	2,485.0	2,259.7	2,434.7	2,876.0	2,954.3	2,189.8	1,356.9	1,846.2					18,402.6
3	岩戸地域センター	3	377.1	334.6	356.9	419.1	403.7	339.8	214.5	305.2					2,750.9
4	和泉多摩川地区センター	3	336.1	330.8	367.9	447.1	402.1	307.0	180.4	－					2,371.4
5	狛江第三小学校	20	－	－	－	－	－	－	－	－					0.0
6	狛江第五小学校	10	882.5	412.8	904.6	1,399.3	1,346.8	1,073.4	683.5	707.9					7,410.7
7	狛江第六小学校	20	2,433.4	2,215.9	2,315.5	2,814.9	2,303.8	－	－	－					12,083.5
8	狛江第二中学校	15	1,271.9	1,177.4	1,318.1	1,564.9	1,372.3	1,053.5	596.6	693.1					9,047.8
9	中学校給食センター	10	1,150.0	1,050.7	1,116.9	1,324.3	1,130.8	1,005.8	551.3	805.1					8,134.9
10	第五小放課後クラブ	3	628.6	317.0	357.0	430.0	384.0	294.0	174.0	188.0					2,772.6
11	北部児童館	5	318.0	603.5	658.2	786.1	709.2	555.0	342.2	395.3					4,367.5
12	和泉小学校小学生クラブ	4	420.0	433.0	488.0	574.0	493.0	371.0	228.0	239.0					3,246.0
13	子育て・教育支援複合施設	5	677.0	637.0	702.0	830.0	755.0	592.0	361.0	432.0					4,986.0
合計		128	11,483.5	10,384.4	11,485.8	13,990.7	12,765.0	8,285.3	4,980.4	5,952.8	0.0	0.0	0.0	0.0	79,327.9
CO_2削減量(kg-CO_2)（参考値）			4,857.5	4,392.6	4,858.5	5,918.1	5,399.6	3,504.7	2,106.7	2,518.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33,555.7

※　CO_2削減量(kg-CO_2)(参考値)は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づき、東京都が毎年度公表している「東京都エネルギー環境計画書制度」の都内への電気供給に伴う令和6年度のCO_2排出係数の平均値「0.423(kg-CO_2/kWh)」を合計発電量にかけたものになります。

※　緑野小学校(太陽光・風力)については、システムの仕様が古く、データの蓄積が行われないため発電量の公表はありません。

※　故障等によりデータがとれなかった月は「－」で表示しています。