狛江市内公共施設の太陽光発電システムにおける発電量

令和6年度　　単位　kWh

No	施設名	総容量(kW)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	施設小計
1	駒井保育園	10	492.0	620.0	471.0	360.0	507.0	474.0	282.0	302.0	483.0	516.0	587.0	535.0	5,629.0
2	庁舎	20	2,246.4	2,621.5	2,325.8	1,655.5	2,510.7	2,211.3	1,574.3	1,795.2	2,435.5	2,322.7	2,114.0	2,238.5	26,051.4
3	岩戸地域センター	3	414.3	336.5	336.5	349.7	373.6	338.2	250.8	292.9	387.3	388.3	423.8	351.5	4,243.4
4	和泉多摩川地区センター	3	292.8	370.7	350.7	368.8	378.8	314.0	200.7	187.4	195.1	207.9	269.1	279.7	3,415.7
5	狛江第三小学校	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
6	狛江第五小学校	10	－	－	－	－	－	－	－	703.1	361.4	880.0	1,084.0	925.3	3,953.7
7	狛江第六小学校	20	2,012.9	1,491.9	1,155.8	－	－	－	－	1,078.4	2,180.7	1,945.0	2,524.8	2,051.0	14,440.5
8	狛江第二中学校	15	1,122.4	1,379.9	1,243.7	1,254.9	1,296.6	1,064.3	677.8	670.4	783.2	833.3	1,056.5	1,048.1	12,431.1
9	中学校給食センター	10	1,030.1	1,211.0	1,066.4	1,097.0	1,144.0	1,006.8	724.0	792.1	963.2	988.7	1,165.9	1,042.5	12,231.7
10	第五小放課後クラブ	3	71.0	130.0	119.0	92.0	62.0	91.0	72.0	60.0	73.0	63.0	70.0	85.0	988.0
11	北部児童館	5	94.0	155.0	101.0	79.0	96.0	104.0	61.0	70.0	43.0	71.0	89.0	78.0	1,041.0
12	子育て・教育支援複合施設	5	612.0	735.0	668.0	683.0	704.0	594.0	404.0	418.0	483.0	515.0	601.0	579.0	6,996.0
合計		124	8,387.9	9,051.5	7,837.9	5,939.9	7,072.7	6,197.6	4,246.6	6,369.5	8,388.4	8,730.9	9,985.1	9,213.6	91,421.5
CO_2削減量(kg-CO_2)（参考値）			3,673.9	3,964.6	3,433.0	2,601.7	3,097.8	2,714.5	1,860.0	2,789.8	3,674.1	3,824.1	4,373.5	4,035.5	40,042.6

※　CO_2削減量(kg-CO_2)(参考値)は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づき、東京都が毎年度公表している「東京都エネルギー環境計画書制度」の都内への電気供給に伴う令和5年度のCO_2排出係数の平均値「0.438(kg-CO_2/kWh)」を合計発電量にかけたものになります。

※　緑野小学校(太陽光・風力)については、システムの仕様が古く、データの蓄積が行われないため発電量の公表はありません。

※　故障等によりデータがとれなかった月は「－」で表示しています。