ご意見等回答一覧

No.	ご意見等	回答
1	浸水シミュレーションについて、多摩川住宅の建替えに伴い、盛土されて建築されているが、ポンプ施設の設置後は、浸水被害は出ないと言い切れるのでしょうか。 また、もし今同じ台風が来たら何センチ浸水するのか、誰が見ても分かるようにホームページに公開していただきたい。	浸水シミュレーションでは、令和元年東日本台風と同規模の台風が来た際を想定し、ポンプ施設設置後は、浸水被害が解消されるというシミュレーション結果となっています。 なお、説明会資料を基に作成したシミュレーション結果図を、別紙に添付します。
2	ポンプ施設が供用された後の維持費はどれくらいですか。また、機械等の大規模な交換費用はどれくらいですか。	維持費や交換費用については、今後の詳細設計で機械設備の仕様とあわせ検討します。 なお、機械等の更新については、発電設備、計装・監視設備が 15 年～20 年、ポンプ、除塵機及び受変電設備が 30 年を想定しています。
3	ポンプ施設の計画について、近隣住民への影響が軽減されるよう、高さの抑制や、建屋の色合い、日当たりを考慮した屋上のフェンス等を検討してほしい。	令和７年度から実施する詳細設計の中で具体的な建物形状、外観、外装等について検討を行います。検討過程で、周辺にお住まいの方のご意見を伺ってまいります。
4	ポンプ施設整備の事業費の財源は確保できるのか。	詳細な事業費の算出や、財源については、今後の検討となりますが、調布市、狛江市の負担の他、国や、東京都の補助金を活用を想定しています。
5	ポンプ施設整備後に行う公園の復元については、近隣住民の意見を聞きながら進めて欲しい。	検討過程で、周辺にお住まいの方のご意見を伺ってまいります。